



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

SEP - BBJ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/019/14
No. Z/12/019/14Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych
ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo, PolandProducent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych
ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo, PolandNazwa wyrobu:
Name of the product:Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi,
o izolacji z polietylenu usieciowanego i o powłoce
polwinitowej zwykłej lub nierozprzestrzeniającej płomienia
lub o powłoce polietylenowej.*Crosslinked polyethylene insulated and polyvinyl chloride
ordinary or non-flame propagating or polyethylene sheathed
power cables with aluminium conductors.*Typ (model):
Type (model):

YAKXS; YnAKXS; YAKyXS; YnAKyXS; XAKXS; XAKyXS

Dane techniczne:
Technical data:napięcie znamionowe 0,6/1 kV; liczba i przekroje znamionowe
żył w mm²: 1 x 10÷500; 2÷5 x 10÷300
rated voltage 0,6/1 kV, number and nominal cross-sectional
area of conductors in mm²: 1 x 10÷500; 2÷5 x 10÷300System certyfikacji:
Certification system:1b według Przewodnika ISO/IEC 67
1b according to ISO/IEC Guide 67Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s) and/or normative documents:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
IEC 60502-1:2004+A1:2009 p. c1. 15.2; 15.3; 16.4; 18.1; 18.2; 18.14.1	LP-14.004/13.065/1 LP-14.004/13.065/2	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne
właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór,
i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.
*This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s)
and/or normative documents.*Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik

Warszawa, 2014-02-18

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych
Place of manufacture: ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo, Poland

Stwierdzone cechowanie jest zgodne z podanym we wniosku producenta.
Identified marking in accordance with the manufacturer's application.

CW-P 14.15

Nr rej. S-P-13-065
Reg. No. S-P-13-065

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych
ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo, Poland
2. CW